

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020 г.

с.Галанино

№50

О внесении изменений в Постановление администрации Галанинского сельсовета №14 от 03.03.2014г «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Галанино Казачинского района Красноярского края на период с 2013-2028годы».

На основании Федерального закона от 27.07.2010г №190-ФЗ « О теплоснабжении», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г №154 «Об требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с изменениями в котельных и тепловых сетях на основании данных предоставленных ресурс снабжающей организацией, руководствуясь Уставом Галанинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Галанинского сельсовета от 03.03.2014г. №14 «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Галанино Казачинского района Красноярского края на период с 2013 по 2028г», следующие изменения:

1.1 таблицу 3.2 изложить в новой редакции (приложение №1).

1.2 пункт 4.2 раздела «4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить:

«В 2025 году предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция электрической котельной с заменой 2 котлов ЭВТ-90 на автоматический угольный котел мощностью 0,3 Гкал/час.

1.3 пункт 5.5 раздела «5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изменить:

«В 2023 году предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция тепловых сетей 23 метра (канальная прокладка участок Котельная-Школа Ду 0,108-23 м изменение диаметра на Ду 0,089 - 23м., с заменой утеплителя на пенополиуретановые скорлупы).

- Реконструкция сетей ГВС Ду0,040-23 м. материал труб Ст.20.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Галанинский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Галанинского сельсовета.

Глава Галанинского сельсовета

Т.Е.Ритерс

Таблица 3.2(Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей)

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, мм	Длина трубопровода в тепловой сети, м	Год строительства	Тип изоляции	Тип прокладки
1	Котельная-Школа	108	23	2005	Маты минераловатные	Канальная
	Общая протяженность	-	23	-	-	-